



OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	VONKAJŠIE VPLYVY
2.15	HERŇA	22,15	POZRI PRÍLOHU TS
2.16	PREDSEIŇ	2,56	POZRI PRÍLOHU TS
2.17	ŠATŇA	8,84	POZRI PRÍLOHU TS
2.18	SOCIÁLNY BLOK	15,45	POZRI PRÍLOHU TS

- A – Svietidlo prísadene stropne 2x36W, IP 20
B – Svietidlo prísadene stropne 2x36W, IP 66
C – Svietidlo netrvale nudzove 1 x 9W, IP 20
D – Svietidlo prísadene 1 x 60W, IP 20

Zariadenia so stupňom ochrany krytím IP 2XC alebo vyšším
Zariadenia s teplotou vonkajšieho povrchu vyššou ako 60 C nesmú byť prístupné.
Všetky vypínace vo výške 1500 mm.

- jednopólový spínač 250V/10A rodenie 1, IP 44
- prepínač striedavý 250V/10A rodenie 6, IP 20
- prepínač krížový 250V/10A rodenie 7, IP 20
- prepínač dvojnásobný 250V/10A rodenie 5, IP 20

Zariadenia so stupňom ochrany krytím IP 2XC alebo vyšším
Zariadenia s teplotou vonkajšieho povrchu vyššou ako 60 C nesmú byť prístupné.
Všetky zosuvky vo výške 1500 mm.

- Zásuvka podomietková, 16A, 230V, IP 20, s detskou poistou
- Dvojzásuvka podomietková, 16A, 230V, IP 20, s detskou poistou
- Zásuvka podomietková, 16A, 230V, IP 44

Rozvodna sieť: 1N+PE, 230V, 50 Hz TN-C-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:
411 Ochranné opatrenie: samostatné odpojenie napájania
412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnené izolácia
415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)
415.2 doplnkové ochranné pospájanie
Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
A.1 Základná izolácia živých častí
A.2 Zábrany alebo kryty

AUTOR:	ZODP.PROJEKT.:	VÝPRACOVAL:	KRESLIL:
ING. PETER MACHAVA	ING. JAMNICKÝ	ING. JAMNICKÝ	ING. JAMNICKÝ
ING. ZSOLT ZSELY			
ING. PETER MAJ			
INVESTOR: MESTO FILAKOVO, RADNIČNÁ 25, 986 01 FILAKOVO			

STAVBA:
NADŠTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASŤI MŠ VO FILAKOVE
ROZŠIŘENIE KAPACITY MATERSKÁ ŠKOLA-OYODA
DAXNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO, P. č.: 2618/1, 2618/2

OBSAH:	MIERKA:	Č.VYKR.:
PÔDORYS 2.NP – riešená časť	1:50	E1