

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA TRŽNICE MESTO FILAKOVO

Objekt: SO01 Obchody -NTL rozvod plynu

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - plynovod

1	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 25	m	8,000			
2	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 32	m	2,000			
3	7231202051	Redukcia ocel.varná DN 25/20	ks	1,000			
4	7231202052	Koleno varné DN 25	ks	5,000			
5	7231202053	Objímky+uchyty LARF DN 25-32	ks	10,000			
6	723130251	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	m	2,000			
7	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, ochranná rúra DN 40, vrátane utesnenia vystredenia	m	0,300			
8	723171201	Prípojka inštalácií, hadica	súb	1,000			
9	7231712011	Vlnovcová rúra EUROGAS DN 20 dl.0,5m	ks	1,000			
10	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000			
11	2862318680	Guľový kohút plyn DN 20	ks	1,000			
12	734421130	Tlakomer D 160 0-6kPa 1,6%	ks	1,000			
13	734424912	Tlakomerový kohút trojcestný M20x1,5	ks	1,000			
14	734424934	Prípojka tlakomerov - smyčka navarovacia	ks	3,000			
15	711712018	Sekanie drážky 0,1*0,0,05	m	2,500			
16	723PC1	Kontrolný vývod DN 10-GK+zátka	sub	1,000			
17	723PC2	Napojenie odbočky DN 32 na existujúci NTL rozvod(odstávky plynu,prefuk dusíkom,odskúšanie,napustenie plynu,odvzdušnenie)	sub	1,000			
18	971042241	Otvor D 50 mm dl.0,3 m	ks	1,000			
19	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	43,297			

783 Dokončovacie práce - nátery

20	783424240	Nátery kov.potrubia syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email - 105µm(existujúce potrubie)	m	10,000			
21	783424340	Nátery kov.potrubia syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	10,000			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

22	HZS000111	Tlaková skúška	sub	1,000			
23	HZS000113	Revizná správa	sub	1,000			

Celkom