## EXISTUJÚCA MaRZ




## LEGENDA:

1 EXISTUJÚCI HUP HLAVNÝ UZÁVER PLYNU G.K. DN50
2 EXISTUJÚCI PLYNOVÝ PRÍRUBOVÝ FILTER DN50
3 ROTAČNÝ PLYNOMER PREMAGAD G15, DN40 /DEMONTÁŽ SPP/
4 PREPOČÍTAVAČ MICRO ELCOR 90 - 300 kPa /DEMONTÁŽ SPP/
5 REGULÁTOR TLAKU PLYNU ALz 6U/AB /DEMONTÁŽ ZHOTOVITEĽ/
6 EXISTUJÚCI TLAKOMER UKAZOVACÍ Ø 100, ROZSAH 0 - 160 kPa

## POHĽAD MaRZ M 1:15




## PÔDORYS MaRZ M 1:15




## SCHÉMA MaRZ M 1:15




## SKRIŇA MaRZ M 1:25




## LEGENDA:

| POR. | NÁZOV – ROZMER | POZNÁMKA | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 1 | VSTUPNÝ UZÁVER G.K. DN 50 HUP | EXISTUJÚCI | 1 ks |
| 2 | GUĽOVÝ KOHÚT DN 40 | | 2 ks |
| 3 | GUĽOVÝ KOHÚT DN 10 | SO ZÁTKOU DN10 | 1 ks |
| 4 | FILTER PLYNOVÝ DN 50, PRÍRUBOVÝ | EXISTUJÚCI | 1 ks |
| 5 | REGULÁCIA TLAKU ALz 6U/AB, PRÍRUBOVÝ | NAPOJENIE DN 1"/5/4" | 1 ks |
| 6 | PLYNOMER MEMBRÁNOVÝ BK-G16 T G16, DN40 /TEPEL.KOMP./ | DODÁVKA SPP | 1 ks |
| 7 | ELEKTROVODIVÁ ROZPERKA – ROZTEČ 280 mm | VYHOTOVIŤ | 1 ks |
| 8 | TLAKOMER Ø 100, ROZSAH 0-160 kPa | EXISTUJÚCI | 1 ks |
| 9 | TLAKOMER Ø 160, ROZSAH 0-6 kPa | | 2 ks |
| 10 | TLAKOMEROVÝ KOHÚT K70 (M20 x 1,5) | | 2 ks |
| 11 | TLAKOMEROVÁ SMIČKA (M20 x 1,5) | | 2 ks |
| 12 | KOLENO ZÁVITOVÉ ČIERNE DN40 | VYHOTOVIŤ | 5 ks |
| 13 | NASTAVITEĽNÁ PODPERA V. 15 cm L 40 x 4 | VYHOTOVIŤ | 2 ks |
| 14 | PRUŽNÁ PRÍŽOVÁ PODLOŽKA | VYHOTOVIŤ | 2 ks |
| 15 | SKRIŇA KOVOVÁ Z OCEĽOVÉHO PLECHU – 120/125/45 cm | VYHOTOVIŤ | 1 ks |
| 16 | REDUKCIA OCEĽ DN 50/25 | VYHOTOVIŤ | 2 ks |
| 17 | PODPERA Z OCEĽOVÉHO PROFILU L40x4 dL=30cm | VYHOTOVIŤ | 2 ks |

## POZNÁMKA:

SKRIŇA MERACEJ A REGULAČNEJ ZOSTAVY BUDE UMIESTNENÁ NA FASÁDE OBJEKTU UKOTVENÁ DO STENY HMOŽDINKAMI.
REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA VODIVO POSPOJOVANÁ SO SKRIŇOU
DVERE SKRINE VYBAVIŤ UNIVERZÁLNYMI ZÁMKAMI A NÁPISMI PODĽA TPP 934 01, 906 01
ZARIADENIE MUSÍ SPĹŇAŤ PODMIENKY OCHRANY PRED STATickou ELEKTRINOU A BLESKOM POSPOJOVANÍM A UZEMNENÍM
PREDLOŽIŤ SPRÁVU O ODBORNEJ SKÚŠKE OPZ ČASŤ ELEKTRO PRED MONTÁŽOU MERACEJ ZOSTAVY VOPRED,
MIN. 1 DEŇ NA SPP STREDISKO MaT LUČENEC
PRED MONTÁŽOU MERACEJ ZOSTAVY SI VYŽIADAŤ MONTÁŽNY MEDZIKUS PLYNOMERU Z DÔVODU
SPRÁVNEJ A BEZPEČNEJ MONTÁŽE MERADLA /POSKYTNE SPP/

## NASTAVENIE TLAKOV RTP:

| | | |
|---|---|---|
| VSTUPNÝ TLAK | : | 100 kPa |
| VÝSTUPNÝ TLAK | : | 2,5 kPa |
| UZATVÁRACÍ TLAK | : | 3,2 kPa |
| POISTNÝ TLAK | : | 3,7 kPa |
| RÝCHLOUZÁVER STÚPANIE /POKLES/ | : | 5,5 / 2,0 kPa |

**PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE**

+0.000 = UROČIŤ POSKYM VÝŠKOVÝCH ZAMERANÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR NÁVRHU | Ing. Peter MACHAVA | | |
| VYPRACOVALI | Ján LACKO | | |
| INVESTOR | Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo | | |
| MIESTO STAVBY | Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo | | |
| NÁZOV STAVBY | **Komplexná rekonštrukcia budovy Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo** | FORMÁT | 4 x A4 |
| | | DÁTUM | 01/2017 |
| | | MIERKA | 1:15,25 |
| OBSAH | *PLYNOVÁ KOTOLŇA MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA* | REALIZAČNÝ PROJEKT | |
| ČASŤ | **SO 01.3** – VYKUROVANIE, PLYNOINŠTALÁCIA | ARCHÍVNE ČÍSLO: P013/2017 | ČÍSLO VÝKRESU: MaRZ |