

Poznámka :

- pri montáži potrubia z uhlíkovej ocele IVAR.C–STEEL je nutné dodržiavať pravidlá a pokyny určené výrobcom.
- montážna príručka "IVAR.R PRESS FITTING SYSTEM"

LEGENDA ZARIADENÍ:

Ocelové potrubie – IVAR.C–STEEL (zvonku pozinkovaná)
teplotný spád = 75/30°C

Ocelové panelové vykurovacie teleso – KORADO RADIK

22 600/500
- Dĺžka vykurovacieho telesa v mm
- Výška vykurovacieho telesa v mm
- Počet prúdnikov vykurovacích plôch
- Počet vykurovacích panelov

VV15
termostatický ventil IVAR.VD 2101N priamy,bez regulačný s predstavením
VV15 (0.34) stupeň predstavenia ventilu; regulačné zariadenie IVAR.QC 201 priame
VV (0.30) Stupeň predstavenia ventilu IVAR.KIT M-PR 01 priame
QV15 Q = 337 W; kv = 0.188
ručný odvzdušňovací ventil IVAR BALIX
výkon vykurovacieho telesa pri tepl. spáde 75°C/50°C
TV15 IVAR.KIT M-PR 01 priame
priatok vzduchu (m3/h)

– 1.10 –	Číslo miestnosti
Chodba + ladiaľ	Názov miestnosti
34,8 m2	Podlaha miestnosti / Objem miestnosti
20 °C 1302 W	Výpočtová teplota v miestnosti / Tepelná strata miestnosti

VV DN 15 Vyplňač ventil
UV DN 15 Uzatváracĺ ventil HERZ STROMAX–AD
RV DN 15 (0.63) Stupeň predstavenia ventilu Regulačný ventil HERZ STROMAX–M

- VYKUROVACIA VETVA "A" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 2.NP A 3.NP
- VYKUROVACIA VETVA "B" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.PP A 1.NP
- VYKUROVACIA VETVA "C" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.PP A 1.NP
- VYKUROVACIA VETVA "D" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 2.NP A 3.NP
- VYKUROVACIA VETVA "E" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP (HLADISKO)
- VYKUROVACIA VETVA "F" PRE VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP

A – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESA NA 2.NP A 3.NP VYKUROVACEJ VETVY "A"
B – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "B"
C – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "C"
D – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESÁ NA 2.NP A 3.NP VYKUROVACEJ VETVY "D"
E1 – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "E" – HLADISKO
F1 – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP POD STROP 1.NP
F2 – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP POD STROP 1.PP
F – NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP PO VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "F"

Autor projektu: Ing. Peter Machava	Zodp. projektant: Ing. Lukáš Rácz,PhD.	Vypracoval: Ing. Lukáš Rácz,PhD.
Stavebník: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		
Miesto stavby: Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo		
Stavba: **Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo**		
Druh projektu: **SO 01.3 VYKUROVANIE**		
Výkres: **Pôdorys 3.NP**		

Ing. Lukáš Rácz, PhD.
TZB-PLUS
V.V. Majakovského 2361/8
984 01 Lučenec

Formát	9x4
Dátum	01/2017
Stupeň	RP
Číslo zák.	06/2017
Mierka	1:50
Č.V.	4