



Popis miestnosti, prostredia:

O.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	Prostredie STN332000-5-51
1.01	Garáž	AD1,AB5
1.02	Sklad	AD1,AB5
1.03	Chodba	AD1,AB5
1.04	Denná miestnosť	AD1,AB5
1.05	Šatňa	AD1,AB5
1.06	Umyváreň	AD1,AB5
1.07	WC	AD1,AB5

Legenda :

- Za - Zásuvka jednopólová 16A,230V,IP20
- Zb - Zásuvka jednopólová 16A,230V,IP44
- Zc - Zásuvka 3F,16A,230/400V,IP44
- Qu - Spínač 3F,16A,400V,IP44,uz.
- EMa - Odsávanie 3kW,400V
- EMb - El.brána 1.5kW,400V
- Xr1 - Krabica inštalačná rozvodná 400V,IP20
- Krabica inštalačná priechodná
- Vedenie na povrchu
- Vedenie pod omietkou
- Odbočné vedenie
- Vedenie stúpacie nahor
- Vedenie stúpacie nadol
- Vedenie stúpacie nadol
- Vedenie stúpacie nahor

Základné údaje:

Napäťová sústava :3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-C-S
Ochrana pri poruche : Ochranným pospájaním a sam.odpojením nap.podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3 až 411.6
Doplnková ochrana - prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.3
Pospájaním podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.1

Prostredie : Normálne AD1,AB5

AB7,AD2,AR2

AB8,AD3,AF2,AN2,AR2

Pokyny pre montáž :

- rozvody previesť káblom CYKY ...x2.5/3,50,J ulož. pod omietkou,v lište a v pvc tr.v podhl'ade
- zásuvky umiestniť 0,4/0,6 m resp. 1.4 m od podlahy
- popis zásuviek,spotrebičov a kálov je v špecifikácii materiálu

Zodp.projektant	Ing.Ján Koša	J.K.E.s.r.o. Breznička 280 985 02 Breznička	
Vypracoval	Ing.Ján Koša		
Investor	Mesto Fiľakovo,Radničná 25,986 01 Fiľakovo		
Miesto stavby	parc.č.: -		
Názov	REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE DHZ , Fiľakovo		
	Elektroinštalácia		
Obsah	Slnopruďový rozvod		
	Merítko	Č.v. E-2	
Dátum	8/2017		
Č.z.	I-01/08/17		
Formát	2A4		
Stupeň	SP		