



Typ vývodu	Osvetlenie	Osvetlenie	Osvetlenie	Osvetlenie	Osvetlenie	Osv.núdz.	Osv.núdz.	Rezerva	Rezerva	Zásuvky	Rezerva	Odsávanie	El.brána	El.brána							
Ozn.vývodu	-1.1,-	-2.1,-	-3.1,-	-4.1,-	-5.1,-	-6.1,-	-7.1,-			Za10	Za11	Za12	Za13	Za14	Za15	Za16	Zc17		EMa19	EMb20	EMb21
Obvod č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



### Poznámka :

Napäťová sústava :3+PEN,-50Hz,400V,TN-C-S  
Ochrana : Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.2  
Krytie : IP44/20  
In = 63A  
OCEP rozvodnica nástenná  
Rozmery : 500x700x150 mm  
Prívod zhora,vývody hore



Zodp.projektant	Ing.Ján Koša	J.K.E.s.r.o. Breznička 280 985 02 Breznička
Vypracoval	Ing.Ján Koša	
Investor	Mesto Fiľakovo,Radničná 25,986 01 Fiľakovo	
Miesto stavby	parc.č.: -	
Názov	REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE DHZ , Fiľakovo Elektroinštalačia	Dátum 8/2017
Obsah	Rozvádzcač RH	Č.z. I-01/08/17
		Formát 2A4
		Stupeň SP
		Merítko Č.v. E-3