



2xZT2m - zemniaca tyč
2xSJO2 - svorka na tyč
ČZ - číselné označenie zradu
SZ - skúšobná svorka
KŠZ - krabica inštalčná
4xSS+SK
8xSS+SK

Oceľové konštrukcie budov - všetky ich konštrukčné prvky musia byť pripojené na ekvipotenciálne uzemnenie

Príloha dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavbenné povolenie. Nenahrádza realizáciu, výkonnú a dielenskú dokumentáciu pre realizáciu stavby!

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGANEO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Šolín.

Technické, technologické a energetické výkresy stavieb, rč, autorizovaného osvedčenia 5287*114

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|----------|
|  | AUTOR NÁVRHU | ING. Peter MACHÁVA |  | |
| | PROJEKTANT PROFESIE | Bc. Stanislav VARGA | | |
| | VYPRACOVAL | Pavol CABAN | | |
| | INVESTOR | Mesto Flakovo, Radničná 25, 986 01 Flakovo | | |
| | MIESTO STAVBY | Námestie slobody 30, 986 01 Flakovo | | |
| VARGA ELEKTRO s.r.o. | OBJEKT | - | FORMÁT | 840x420 |
| L. Podgorinskí 1061, 986 01 Lučenec | PARCELA | - | DÁTUM | 06/2019 |
| 4201 908 165 684 | NÁZOV STAVBY | Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Flakove | MIERKA | 1:100 |
| vargaelektro@vargaelektro.eu | Námestie slobody 30, 986 01 Flakovo | STUPEN | Skrutkový stav | |
| | OBSAH | E - Elektroinštalácie | ČÍSLO ZAKÁZKY | 19.06.19 |
| | CASŤ | E-01 Uzemnenie a bleskozvod | ČÍSLO VÝKRESU | E-01 |