

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČ : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

EL. ROZVODY : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI

OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

LEGENDA :

EL1 -PRIEMYSELNÉ LED SVIETIDLO AL18/HB05, 4x45W, IP65

EL2 -LED SVIETIDLO 20W, 2000lm, IP65 ; NASVIETENIE STROPU

EL3 -ROVNAKÉ AKO SVIETIDLO EL2 ; NASVIETENIE PODLAHY

EL4 -PODLAHOVÉ SVIETIDLO LED, V DLAŽBE, IP67

NAPOJENÉ V RÁMCI SO 06


KŠ -ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ/ZEMNÁ ŠACHTA PRE VONKAJŠÍ PRIESTOR

/RESP. ZÁSUVKOVÉ SKRINE 400/230V NA STLPOCH/

Υ - ZÁSUVKA 230V/16A, IP44

ULOŽENIE KÁBLA V TERÉNE


BEZ MERÍTKA



ROZVÁDZAČ OBJEKTU SO 02, V OPLOTENÍ

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA -KÁBLAMI CYKY, ULOŽENÝMI V EL. INŠTALAČNÝCH TRUBKÁCH SALR PO KONŠTRUKCII STAVBY.

Klient		
Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo		
Miesto stavby Filakovo		
Parc. číslo 26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr.A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Filakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.2-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ časti projektu		
 Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant		Vypracoval
Š. Kočibál		Š. Kočibál
Počet strán	Č. projektu	Dátum
2xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
Inštalácia osvetlenia		
Subor v pc		Mierka
Stavebný obj.		1:75
SO_02		Č. výkresu
		1