

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČ RS03 : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
EL. ROZVODY : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI
OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

SO-01 | SO-03

PRÍSTREŠKY PREDAJNÝCH STÁNKOV

PRE OVL. OSVETLENIA "EL-01"
V PREDAJNÝCH STÁNKOCH SO 03
/RESP. OVLÁDAŤ S OBYDOM EL2.1
POZRI SCHÉMU RS1.1, SO 01/

LEGENDA :


RS 1.1 - EL. ROZVÁDZAČ MIESTNOSTI 1.01 -SO 01.
RS 03 - ROZVÁDZAČ OBJEKTU SO 03, S PODRUŽNÝM MERANÍM
PRE KAŽDÝ PREDAJNÝ STÁNOK
EL1÷EL10 - LED SVIETIDLO 20W, 2000lm, IP65
EL-01 - NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO, IP65, NAPOJENÉ A OVLÁDANÉ Z OBJ. SO-01

♂ - JEDNOPŔLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A, IP44
♀ - ZÁSUVKA 230V/16A, DO OMIETKY, IP44

POZNÁMKY :

SVETELMNÝ OBYDOM EL-01 BUDE NAPOJENÝ Z ROZVÁDZAČA RS1.1 A OVLÁDANÝ
PODLA POPISU NA VÝKRESE OSVETLENIA SO 01.
INŠTALÁCIA -KÁBLAMI CYKY, PO MÚRE ULOŽENÝMI POD OMIETKOU,
PO KONŠTRUKCII STÁNKOV V EL. INŠTALAČNÝCH TRUBKÁCH SALR.

SUSEDNÝ OBJ.
SO_04

Klient		
Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo		
Miesto stavby Filakovo		
Parc. číslo 26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr. A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Filakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.3-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ časti projektu		
 Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant	Vypracoval	
Š. Kočibál	Š. Kočibál	
Počet strán	Č. projektu	Dátum
3xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
INŠTALÁCIA OSVETLENIA		
Súbor v pc	Mierka	
Stavebný obj.	1:50	
SO_03		Č. výkresu
		1