



MIERKA = 1 : 250

LEGENDA:

- parcely C KN
- skutočný stav
- vonkajšie osvetlenie
- stran
- dopravná značka



ul. J.BOTTU

SO 601-00 PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
NOVÝ 1kV KABEL NAYY 4x16mm pre VO dl=240m

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN 50Hz 400/ 230V TN-C

VONKAJŠIE VPLYVY: VONKAJŠIE VPLYVY V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

LEGENDA :

- NOVÝ 1kV KABEL 4x16mm NAYY NAPOJENIE VO dl=240m
- EXIST. VZDUŠNÉ VEDENIE SSD a.s. 3x70+50+16mm AlFe6
- OSVETEOVACÍ STOŽIAR OS - 4m vysoký
- ROZPOJOVACIA SKRINA VRIS1+RE
- EXIST. BETONOVÝ STLP

ŽSR

ul. J.BOTTU

EXIST. VZDUŠNÉ VEDENIE SSD a.s.
3x70+50+16mm AlFe6

ul. Železničná

ul. Obrancov Mieru

EXIST. JB
ODBOČENIE PRE VO
NOVÁ VRIS1+RE

4x35mm AlFe6

Reštauracia ŽSR
ul. Železničná

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Svitek	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Svitek	VYPRACOVAL: Ing. Svitek	Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1	Telefón: +421 51 77 205 63 Fax: +421 51 75 927 41 Email: kapar@stonline.sk
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk	STAVEBNÍK: Mesto Filakovo	MIESTO STAVBY: Filakovo	NÁZOV STAVBY: Cyklochodník Filakovo	ETAPA: Cyklochodník I. Etapa
NÁZOV OBJEKTU: SO.102 Preložka verejného osvetlenia	NÁZOV PRÍLOHY: Celková situácia verejného osvetlenia	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-09-2019	FORMÁT: 2xA4	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP
		DÁTUM: NOVEMBER 2019	DIEL:	MIERKA: 1:1000
				PRÍLOHA ČÍSLO: 102-01